



Rozprza, dn. 14.09.2012 r.

GMI.271.1.15.2012
97-340 Rozprza Al.900-lecia 3
tel 044/ 649 61 08 . 649 65 74
fax 615 80 06 NIP 771-26-57-591

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Adaptacja lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno – szatniowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

W treści SIWZ Rozdział XII Wymagania dotyczące wadium Inwestor zapisał informację dotyczącą wysokości wadium w postaci:

„Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł)” – którą wielkość wadium należy wpłacić?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł)

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 11 ust. 4 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu numer 332712 – 2012 z dnia 05.09.2012 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że:

Sekcja III.1) WADIUM Ogłoszenia o zamówieniu:

W ogłoszeniu jest:

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł)



W ogłoszeniu powinno być: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł)

Rozdział XII pkt. 1 SIWZ Wymagania dotyczące wadium otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł)

Pytanie 2:

W przedmiarze poz. 43 – 45 jest zapis „Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą” – jakie parametry powinny posiadać drzwi wg Inwestora aby można je było uznać, że są o podwyższonej jakości?

Odpowiedź:

Drzwi płytowe o podwyższonej jakości – to przylgowe, tłoczone, ze wstawkami np. z aluminium i z trwałymi okleinami. Mogą być inne elementy zwiększające trwałość i odporność na ewentualne udary.

Pytanie 3:

Czy malowanie wewnętrznych ścian farbami lateksowymi będzie w kolorze białym czy innych kolorach?

Odpowiedź:

Kolor powłoki malarskiej biały lub jasny pastelowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.


W O J T
Janusz Jedrzejczyk

INSPEKTOR

mgr Joanna Zajac